

試験検査成績書

第 CM90400006-001 号 1/1
平成 31 年 4 月 18 日

株式会社 サイサン 様

平成 31 年 4 月 10 日
ご依頼を受けました検査結果は、
下記のとおりです。

株式会社 静環検査センター
〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

試料名	ウォーターワン製品12L(II号ライン)
採取年月日:時刻	平成31年4月9日
特記事項	製造日:平成31年4月9日11:51

検査項目	単位	結果	検出限界	検査方法
混濁、沈殿物又は固形の異物	---	認めない	---	食品衛生検査指針の検査法
大腸菌群	---	陰性	---	清涼飲料水の成分規格の試験法
細菌数	CFU/mL	30 以下(0)	---	混釈平板培養法(標準寒天培地35℃ 48時間)
真菌数(カビ・酵母)	CFU/mL	10 以下(0)	---	塗抹平板培養法(PDA培地、25℃7日 間)
pH	---	8.0	---	ガラス電極法
電気伝導率(EC)	mS/m	7.5	---	電極法
- 以下余白 -				

当社の許可なく、本試験検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。